

BEZPIECZNIKI SUCHE DO ACETYLENU

typ BSA-1,5-...

- BSA-1,5-1 nr kat. 877-8511


- BSA-1,5-2 nr kat. 877-8512

Symbol wg PKWiU 28.14.11.0

OPIS

Konstrukcja bezpiecznika posiada trzy stopnie zabezpieczenia:

1. Zawór zwrotny - zapobiega przepływowi gazu w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku przepływu.
 2. Zapora płomieniowa - powoduje schłodzenie płomienia i jego wygaszenie.
 3. Termiczny zawór odcinający - zamyka przepływ gazu w przypadku przekroczenia określonej temperatury.
- Bezpiecznik typ BSA jest wykonany w formie cylindrycznego korpusu z dwoma króćcami - wlotowym i wylotowym. W króćcu wlotowym znajduje się filtr siatkowy, a w korpusie zawór zwrotny, zapora płomieniowa oraz termiczny zawór odcinający.



ZASTOSOWANIE

Bezpieczniki suche są montowane na wylotach reduktorów ciśnienia, w wewnętrznych instalacjach maszyn i urządzeń spawalniczych lub między odcinkami węży. Rodzaj gazu - acetylen.

OZNAKOWANIE BEZPIECZNIKA

Bezpiecznik posiada następujące oznaczenia:

Numer normy

PN-EN 730

Znak handlowy producenta



Typ bezpiecznika

BSA-1,5-1 lub BSA-1,5-2

Kierunek normalnego przepływu gazu

strzałka

Symbol gazu (acetyleny)

A


Maksymalne ciśnienie robocze

$p_{max}=1,5$ bar

Numer fabryczny

DANE TECHNICZNE

Typ bezpiecznika	Rodzaj gazu	Zakres ciśnień roboczych bar (MPa)	Gwint króćców
BSA-1,5-1	Acetylen	0,1 ÷ 1,5 (0,01 ÷ 0,15)	G1/4 LH
BSA-1,5-2			G3/8 LH

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU DLA ACETYLENU**SKŁAD KOMPLETU**

W skład kompletu wchodzi:

- | | |
|---------------------|--------|
| - Bezpiecznik | 1 szt. |
| - Ulotka techniczna | 1 szt. |
| - Przepisy obsługi | 1 szt. |
| - Opakowanie | 1 szt. |

INFORMACJE DODATKOWE

1. Do każdego bezpiecznika załączane są „Przepisy obsługi bezpieczników suchych do acetyleny” nr PD150.
2. Wyrób jest objęty gwarancją w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji.
3. Gwarancja nie obejmuje:
 - filtru wlotowego,
 - zapory płomieniowej, która w wyniku niewłaściwej eksploatacji utraciła wymaganą przepustowość
 - naprawy po zadziałaniu zaworu termicznego
4. Użytkownik bezpiecznika traci prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku niewłaściwej eksploatacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub napraw we własnym zakresie.